

Số: 124 /TM-TTYT

Thượng Bằng La, ngày 25 tháng 8 năm 2025

V/v Báo giá mua sắm bổ sung bình nóng lạnh,
cây nước phục vụ công tác chăm sóc, khám
chữa bệnh, phòng làm việc chức năng Trung
tâm Y tế khu vực Văn Chấn năm 2025"

THƯ MỜI BÁO GIÁ

**Gói thầu: “Mua sắm bổ sung bình nóng lạnh, cây nước phục vụ công tác chăm
sóc, khám chữa bệnh, phòng làm việc chức năng
Trung tâm Y tế khu vực Văn Chấn năm 2025”**

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ hàng hóa

Căn cứ Luật đấu thầu số: 22/2023/QH15 của Quốc Hội;

*Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2024 của Chính phủ
Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà
thầu.*

*Căn cứ Tờ trình ngày 22/8/2025 của phòng Tổ chức – Hành chính về việc xin
phê duyệt kế hoạch mua Mua sắm bổ sung bình nóng lạnh, cây nước phục vụ công
tác chăm sóc, khám chữa bệnh, phòng làm việc chức năng Trung tâm Y tế khu vực
Văn Chấn năm 2025”.*

Trung tâm Y tế khu vực Văn Chấn có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo,
xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: **“Mua sắm
bổ sung bình nóng lạnh, cây nước phục vụ công tác chăm sóc, khám chữa bệnh,
phòng làm việc chức năng Trung tâm Y tế khu vực Văn Chấn năm 2025”**. với
nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế khu vực Văn Chấn, tỉnh Lào Cai.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Ông: Sa Hồng Triu; Chức vụ: Viên chức phòng Tổ chức – Hành chính

Số ĐT: 0979.722.884

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Văn Thư TTTYT khu vực Văn Chấn, Thôn

9, xã Thượng Bằng La, tỉnh Lào Cai.

- Nhận qua email: baogiavanchan@gmail.com bản Scan có dấu đỏ của nhà cung cấp

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 14h00 ngày 25 tháng 8 năm 2025 đến trước 14h00 ngày 28 tháng 8 năm 2025. Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ 14h00 ngày 25 tháng 8 năm 2025.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục hàng hóa vật tư và yêu cầu kỹ thuật

STT	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật yêu cầu	ĐVT	Số lượng
1	Bình Nóng Lạnh	Kiểu bình Hình ngang Loại bình Bình nước nóng gián tiếp Điện áp 220V Tần số 50Hz Cấp độ bảo vệ IPX4 Áp lực 0.75 MPa Công suất làm nóng 2500W Kích thước 700 x 280 x 300 mm Trọng lượng 8.5 kg	Cái	6
2	Cây nước uống	Cây nước 2 vòi Toshiba (Bình hút) Loại: Bình hút Công suất làm nóng - lạnh: CS Nóng: 420W – CS Lạnh: 100W Nhiệt độ làm nóng: 85 độ Nhiệt độ làm lạnh: 10 độ Bình chứa: Bình nước âm Hệ thống làm lạnh: Bảng Block Đặc điểm nổi bật: Thiết bị an toàn chống quá nhiệt kép/ Khóa vòi nước nóng/ Công nghệ làm lạnh Ice cold đặc biệt Kích thước: Cao 104 cm - Rộng 31 cm - Sâu 36 cm	Cây	7
3	Gật gù chậu rửa mặt	Vòi chậu lavabo nóng lạnh Inax Lớp mạ Cr/Ni chất lượng cao Kết cấu bên trong vững vàng Áp lực nước : 0.05 MPa ~ 0.75 MPa Thiết kế hiện đại , sang trọng Lớp mạ bền vững với thời gian	Bộ	7

		Thân van bằng đồng thau		
4	Gật gù vòi sen tắm + Bát sen	Áp lực nước : 0.05 MPa ~ 0.75 MPa Chất liệu : Đồng mạ crom Dây sen : Inox mạ Crom – Niken Bát sen : bằng nhựa mạ Crom – Niken Chất liệu : lớp mạ Niken và Crom Vòi sen tắm 2 chế độ : Nóng – lạnh Có 2 chế độ rửa : Nóng – Lạnh	Bộ	8
5	Dây cấp nước	Phi 19 mới dây lớn hơn lượng nước cấp vào lớn hơn Đầu zen ốc 20 phổ thông không đổi Chất liệu: Inox 304 Tính năng: Dây cấp bình nóng lạnh, Dây cấp nước vòi chậu, Dây cấp nước bồn cầu	Cái	18
6	Băng tan	Băng tan cao su non quấn ống nước được làm từ chất liệu cao su chống thấm 100%, chịu được áp suất cao, chống mài mòn. Băng tan cao su non quấn ống nước chịu được hóa chất và điện môi cũng như kéo căng tốt mà không bị đứt và kháng dung môi hữu cơ. Sản phẩm chuyên sử dụng cho môi trường hóa chất, nước, khí nén và nhiệt độ thấp.	Cuộn	4
7	Attomat	Dòng định mức (In): 30A Số cực (P): 1P, 2P, 3P, hoặc 4P (tùy loại) Điện áp định mức (Un): 220V (1 pha), 400V (3 pha) Khả năng cắt ngắn mạch (Icu/Ics): 4.5kA, 6kA, 10kA (tùy hãng và loại) Dòng cắt ngắn mạch tức thời: Gấp 5–10 lần dòng định mức (tùy đường cong)	Cái	6

8	Dây điện 2x2,5	Ruột: đồng mềm nhiều sợi xoắn, 50 sợi, đường kính mỗi sợi 0.25 mm Điện áp định mức: 300/500 V Điện trở DC tối đa ở 20 °C: 7.98 Ω/km Độ dày cách điện: 0.8 mm, vỏ bọc ngoài: 1.0 mm Kích thước ngoại vi: ~5.7 × 9.4 mm Điện trở cách điện tối thiểu ở 70 °C: 0.009 MΩ·km Tiêu chuẩn: TCVN 6610-5 (IEC 60227-5), TCVN 6612 (IEC 60228)	Mét	36
---	----------------	--	-----	----

2. Địa điểm cung cấp: Trung tâm Y tế khu vực Văn Chấn, Địa chỉ: Thôn 9, xã Thượng Bằng La, tỉnh Lào Cai.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Sau khi hợp đồng ký kết giữa hai bên có hiệu lực.

III. Nội dung báo giá của các đơn vị kinh doanh cung cấp hàng hóa dịch vụ: (Phụ lục 2: Mẫu báo giá kèm theo).

Rất mong nhận được sự quan tâm, hợp tác của các Nhà cung cấp.

Xin trân trọng cảm ơn! 

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT, TCHC.

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Đình Liên

**MẪU BÁO GIÁ**

(kèm theo ~~Thư mời báo giá~~ số: 124 ngày 25/8/2025 của TTYT khu vực Văn Chấn)

BÁO GIÁ

“Mua sắm bổ sung bình nóng lạnh, cây nước phục vụ công tác chăm sóc, khám chữa bệnh, phòng làm việc chức năng Trung tâm Y tế khu vực Văn Chấn năm 2025”

Kính gửi : Trung tâm Y tế khu vực Văn Chấn

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Trung tâm Y tế khu vực Văn Chấn, chúng tôi....[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] xin báo giá theo nội dung bảng dưới đây:

STT	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền
1	Bình Nóng Lạnh	Kiểu bình Hình ngang Loại bình Bình nước nóng gián tiếp Điện áp 220V Tần số 50Hz Cấp độ bảo vệ IPX4 Áp lực 0.75 MPa Công suất làm nóng 2500W Kích thước 700 x 280 x 300 mm Trọng lượng 8.5 kg	Cái	6		
2	Cây nước uống	Cây nước 2 vòi Toshiba (Bình hút) Loại: Bình hút Công suất làm nóng - lạnh: CS Nóng: 420W – CS Lạnh: 100W Nhiệt độ làm nóng: 85 độ Nhiệt độ làm lạnh: 10 độ Bình chứa: Bình nước âm Hệ thống làm lạnh: Bảng Block Đặc điểm nổi bật: Thiết bị an toàn chống quá nhiệt kép/ Khóa vòi nước nóng/	Cây	7		



		Công nghệ làm lạnh Ice cold đặc biệt Kích thước: Cao 104 cm - Rộng 31 cm - Sâu 36 cm				
3	Gặt gù chậu rửa mặt	Vòi chậu lavabo nóng lạnh Inax Lớp mạ Cr/Ni chất lượng cao Kết cấu bên trong vững vàng Áp lực nước : 0.05 MPa ~ 0.75 MPa Thiết kế hiện đại , sang trọng Lớp mạ bền vững với thời gian Thân van bằng đồng thau	Bộ	7		
4	Gặt gù vòi sen tắm + Bát sen	Áp lực nước : 0.05 MPa ~ 0.75 MPa Chất liệu : Đồng mạ crom Dây sen : Inox mạ Crom – Niken Bát sen : bằng nhựa mạ Crom – Niken Chất liệu : lớp mạ Niken và Crom Vòi sen tắm 2 chế độ : Nóng – lạnh Có 2 chế độ rửa : Nóng – Lạnh	Bộ	8		
5	Dây cấp nước	Phi 19 mới dây lớn hơn lượng nước cấp vào lớn hơn Đầu zen ốc 20 phổ thông không đổi Chất liệu: Inox 304 Tính năng: Dây cấp bình nóng lạnh, Dây cấp nước vòi chậu, Dây cấp nước bồn cầu	Cái	18		
6	Băng tan	Băng tan cao su non quấn ống nước được làm từ chất liệu cao su chống thấm 100%, chịu được áp suất	Cuộn	4		

		cao, chống mài mòn. Bề mặt tan cao su non quần ống nước chịu được hóa chất và điện môi cũng như kéo căng tốt mà không bị đứt và kháng dung môi hữu cơ. Sản phẩm chuyên sử dụng cho môi trường hóa chất, nước, khí nén và nhiệt độ thấp.				
7	Attomat	Dòng định mức (In): 30A Số cực (P): 1P, 2P, 3P, hoặc 4P (tùy loại) Điện áp định mức (Un): 220V (1 pha), 400V (3 pha) Khả năng cắt ngắn mạch (Icu/Ics): 4.5kA, 6kA, 10kA (tùy hãng và loại) Dòng cắt ngắn mạch tức thời: Gấp 5–10 lần dòng định mức (tùy đường cong)	Cái	6		
8	Dây điện 2x2,5	Ruột: đồng mềm nhiều sợi xoắn, 50 sợi, đường kính mỗi sợi 0.25 mm Điện áp định mức: 300/500 V Điện trở DC tối đa ở 20 °C: 7.98 Ω/km Độ dày cách điện: 0.8 mm, vỏ bọc ngoài: 1.0 mm Kích thước ngoại vi: ~5.7 × 9.4 mm Điện trở cách điện tối thiểu ở 70 °C: 0.009 MΩ·km Tiêu chuẩn: TCVN 6610-5 (IEC 60227-5), TCVN 6612 (IEC 60228)	Mét	36		
Tổng cộng:						

LAO
CN

Số tiền: (Bằng chữ).....

- Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 90 Ngày [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 30 ngày], kể từ hồi 14h00 ngày 31 tháng 7 năm 2025
- Chúng tôi cam kết:

- Thông tin về giá phù hợp với khả năng cung cấp hàng hóa của chúng tôi và bảo đảm việc cung cấp báo giá này không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, chào phá giá hoặc nâng khống giá;
- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp, có đủ điều kiện cung cấp hàng hóa theo quy định của pháp luật.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày.....tháng.....năm 2025

**Đại diện của đơn vị kinh doanh cung
cấp hàng hóa dịch vụ**
(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)